

Број: 37/3-8/2018

Датум: 26.07.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку јавне набавке добара број 37/3/2018

Врши се измена и допуна Конкурне документације, у делу табеле ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ и односи се на навођење произвођача опреме, на странама 5, 18, 22/23, како седи:

II	PROTIVPOŽARNI SISTEM		
	Isporuка опреме i montaža		
	Adresibilna opcija		
1	Centrala protivpožarna, adresibilna, 1 adresibilna petlja bez mogućnosti proširenja, neumreživa, proizvođača Advanced ili odgovarajuće, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010) i isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 13/2010), Advanced MxPro MX-5101S ili odgovarajuće,	kom	1
2	Detektor požara, adresibilni, Vega komunikacioni protokol, optički, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus A1000 ili odgovarajuće,	kom	30
3	Detektor požara, adresibilni, Vega komunikacioni protokol, termički, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-5 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus A3500 ili odgovarajuće,	kom	1
4	Podnožje za adresibilni detektor požara, isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus LAB1000 ili odgovarajuće,	kom	31
5	Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 I i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos PSS-0020 ili odgovarajuće,	kom	4
6	Ručni javljač požara, adresibilni, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-11 i EN54-17, i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus VCP100 ili odgovarajuće,	kom	2

Члан комисије

БОЈАНА РИСТИЋ ПРЕМОВИЋ
ИСТОРИЈСКИ БEOГPAД СРБИЈЕ