

Број: 27/1-9/2017
Датум: 24.07.2017 год.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку јавне набавке радова број 27/1/2017

Врши се измена и допуна Конкурне документације, у следећим сегментима :

1. Поглавље 4.1. (стр.4) ДОДАТНИ УСЛОВИ, чл.76 Закона:

1. У тачки 1.5) додаје се:

да има сертификат EN 13941, за извођење радова на предизолованим топоводима за пројектну класу С; сертификат EN ISO 3834-2 за заваривачки погон

ДОКАЗ: Фотокопија сертификата издата од стране акредитованог сертификационог тела.

2. У тачки 2.1) додаје се:

да има :

11. Мобилни агрегат са доказом о исправности, 1 комад
12. Апарат за РЕЛ заваривање са доказом о исправности, 3 комада
13. Гарнитура за аутогено заваривање, 3 комада
14. Компресор за испитивање термоскупљајућих спојница, 1 комад

ДОКАЗ: Техничку опремљеност понуђач може доказати достављањем : фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом; рачуна и отпремнице добављача (за набавку опреме у 2016. год.); или уговором о закупу или лизингу.

3. У тачки 3.1) додаје се:

да има минимум 15 ангажованих радника (који су у радном односу или су ангажовани сходно чл.197. до 202. Закона о раду), од којих минимум по : 3 атестирана заваривача, 2 сертификована монтера термоскупљајућих спојница, 2КВ и 2ВКВ бравари.

ДОКАЗ: Фотокопија дипломе, радна књижица и МЗ образац или нека врста уговора о радном ангажовању лица у складу са чл.197. до 202. Закона о раду.

2. Поглавље 5.3. (стр.11) се мења и гласи:

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неоввереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Уколико изабрани понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио наручилац, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном. Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача.

3. Поглавље 5.12. (стр.14) се мења и гласи:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави гаранције, односно оригиналне примерке Писма о намери банке да изда потребну гаранцију, насловљене на Наручиоца, и то:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2% од вредности понуде, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив, у корист: Наручиоца, (*прилог бр.11*)

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

- а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);
- б) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- в) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист Наручиоца, и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла, (*прилог бр. 12а*)

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. (*прилог бр. 12б*)

Свака поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција за добро извршење посла доставиља се наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају

да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором .
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

3. Изјава о прибављању полисе осигурања за објекат у адаптацији и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до предаје извршених радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, (образац 4).
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, т.ј до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе – представник групе понуђача.

4. Образац 8. (стр.30) се мења и гласи:

МОДЕЛ

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Непредвиђени радови

Члан 6.

Непредвиђени радови су радови који уговором и/или пројектно-техничком документацијом нису обухваћени, а неопходно их је извести у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да, одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, и пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:

- предмер и предрачун непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране стручног надзора;
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са "Нормативима и стандардима рада у грађевинарству"

Стручни надзор контролише основаност свих елемената захтева и доставља Наручиоцу своје мишљење у року од 5 дана од дана пријема. Након пријема позитивног мишљења стручног надзора, покреће се процедура за уговарање непредвиђених радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

Уколико стручни надзор утврди оправданост захтева Извођача, а констатује да исти није поднет на начин дефинисан ставом 2. овог члана, исти ће вратити на исправку Извођачу и о томе писаним путем обавестити Наручиоца.

У случају да, из објективних разлога трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова, Извођач није у могућности да изведе уговорене радове у уговореном року, уговорне стране ће продужити рок за извођење радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено и средствима електронске комуникације о томе обавесте руководиоца оперативног тима Наручиоца, а писмено у року од 24 сата, након чега ће се приступити уговарању наведених радова, у складу са одредбама овог члана и законом.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става б. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Банкарска гаранција

Члан 16.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 19.

Након што утврди да је Извођач испунио потребне услове из члана 18., стручни надзор уводи Извођача у посао, што се констатује уписом у грађевински дневник.

Даном увођења у посао, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова.

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац може раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Раскид уговора

Члан 28.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави банкарске гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;
- ако Извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави полису осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи

Члан 34.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

А

за Наручиоца:

за Извођача:

(Име и презиме)

(Име и презиме)

Место и датум

IV	CEVNA MREŽA	jed. mere	kol.	jed. cena materijal	jed. cena rad	jed. cena ukupno	UKUPNO
	Napomena:						
	Poglavlje obuhvata razvod čeličnim cevima u podrumu, mašinskoj sali i objektu i to: toplovod od mesta ulaska predizolovanih cevi u objekat do paketne podstanice (primar) i glavni razvod čeličnim cevima za radijatorsko grejanje od paketne podstanice do priključenja na postojeći horizontalni razvod fan coil aparata (prema ovom projektu radijatora) u podrumu (sekundar), kao i cevi za izradu veza novih radijatora.						
I	Razvod od čeličnih bezšavnih cevi SRPS C.B5.021 i SRPS C.B5.221, kojim se povezuje oprema u mašinskoj sali, cevni razvod od mesta ulaska toplovoda do paketne podstanice i cevi za izradu veza novih radijatora. Cevi su dimenzija:						
	φ21,3x2,0	m	60,00				
	φ26,9x2,3	m	79,00				
	φ48,3x3,25	m	96,00				
	φ76,1x2,9	m	18,00				

2	Za spojni i zaptivni materijal, vešalice nosače, čvrste oslonce, cevne lukove, hiltzne, rozetne, materijal za varenje i ostali potreban materijal za izradu cevne mreže, uzima se 50% od prethodne stavke	%	50%					
3	Isporuka materijala i izrada nosača cevne mreže toplovoda u podrumu objekta od čeličnih profila očišćenih i obojenih osnovnom bojom u dva premaza.	kg	200					
	Ukupno pod IV :							

IX	PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI							
1	Pripremni radovi obuhvataju: upoznavanje sa postojećim stanjem u objektu upoznavanje sa projektnom i ostalom dokumentacijom uporedjivanje projekta sa stvarnim stanjem na gradilištu							

	priprema i obezbeđenje gradilišta								
	U slučaju neslaganja u projektu, predmeru ili teškoćama u realizaciju projekta, izvodjač je obavezan da ukaže na te probleme nadzornom organu ili projektantu. U protivnom izmene idu na njegov račun.	komplet	1,0						
2	Radiografska kontrola zavarenih spojeva toplovoda. Ispituje se 100% urađenih varova, sa izradom izveštaja u tri primerka.	komada	~ 400						
3	Ispiranje instalacije toplovoda sa primarne strane. Ispiranje instalacije sa sekundarne strane. Instalacija se ispira u svemu prema tehničkim uslovima.	komplet	1,0						
4	Ispitivanje instalacije toplovoda (primarna strana) i sekundarne strane u objektu na hladan hidraulički pritisak u svemu prema tehničkim uslovima sa izradom zapisnika	komplet	1,0						
5	Merenje i regulacija protoka vode primenom atestiranih instrumenata sa izradom izveštaja izveštaja u tri primerka	komplet	1,0						
6	Toplo proba instalacije i probni rad sa izradom izveštaja.	komplet	1,0						
7	Izrada uputstva za rukovanje i održavanje sa šemama u tri primerka, od kojih se jedan	komplet	1,0						

	uramljuje i postavlja na vidno mesto u toplotnoj podstanici.								
8	Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka.	komplet	1,0						
9	Završni radovi, raščiscavanja gradilišta sa odvozom viška materijala. Predaja instalacije krajnjem korisniku.	komplet	1,0						
	Ukupno pod IX :								

