

Историјски музеј Србије – Установа културе од националног значаја
Београд, Трг Николе Пашића 11

Број: 30/3-10/2017

Датум: 21.11.2017. године

На основу, члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 68/15), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број: 30/3-9/2017 од 20.11.2017. године, директор доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке добара бр. 30/3/2017

Уговор у поступку јавне набавке добара бр. 30/3/2017, додељује се понуђачу:

„Ортопедија нови живот“ д.о.о., Савски трг 9, Београд

Образложење

Наручилац је дана 06.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 30/3-2/2017.

Обавештење о покретању јавне набавке објављено је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.11.2017. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 30/3-8/2017 од 20.11.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда датој у Извештају о стручној оцени понуда број 30/3-9/2017 од 20.11.2017. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке број 30/3/2017 је набавка добара - платформа и гусеничар за степениште за несметано кретање особа са инвалидитетом, по следећој спецификацији:

1. Испорука, уградња, пројектовање и сертификавање 1 (једне) косе платформе за степениште за подизање особа са инвалидитетом, са следећим техничким карактеристикама:

- Платформа је намењена за уградњу у галерији Историјског музеја Србије. Монтажа платформе је на стубове. Прилаз платформе у доњој станици је под углом од 90° а излаз право, под углом од 180°. Вођење платформе по алуминијумским шинама од којих је доња шина назубљена. Погонска јединица електромотор 24V, снаге 0,50 kW или више, напајање 230V/50-60Hz. Платформа треба да је опремљена батеријама које омогућавају кретање у случају нестанка струје. Брзина кретања 0,1 м/с. Носивост до 225 кг. Ниво буке приликом кретања треба да је мањи од 60db. Плато платформе 800x1000 мм. Прилаз платформе треба да буде преко рампица (улазно-излазне рампе) напред, назад и бочно ширине 200 мм. Руковање платформом се обавља командом на спиралном каблу на самој платформи и

преко две позивне станице, које се постављају на почетној и крајњој станици платформе. Позивне станице треба да имају везу са платформом преко радио таласа. Платформа треба да има механизам за склапање и склопива треба да заузима максималан простор од 30 цм од зида. Платформа и стубови треба да су заштићени пластифицирањем у боји РАЛ 7035.

- Платформа треба да буде опремљена следећим безбедносним елементима: кретање без наглих трзаја, да има два рол бара, аутоматски стоп при наиласку на препреку (не може да повреди друге особе које се крећу степеницама), сигурносно дно ако се препрека налази испод платформе, тастер СТОП на платформи
- Платформа треба да задовољава Европске директиве за машине 2006/42/ЕЦ и да испуњава домаћи стандард СРПС ЕН 81-40:2008.
- Уз платформу треба да се достави пројекат изведеног стања у два примерка и сертификат о усаглашаности са Стандардом ЕН 81-40:2008 упуством за употребу на српском језику.

2. 1 (један) гусеничар за превоз особа у инвалидским колицима, са следећим техничким карактеристикама:

- Гусеничар је предвиђен за коришћење на праволинијском степеништу и за стандардна механичка инвалидска колица са великим задњим точковима.

Носивост: мин. 130 кг

Брзина подизања: 15 степеника/мин

Укупна тежина: 58 кг

Максимална димензија уређаја: 1440 x 680 x 1000 мм

Снага мотора: минимум 300 W

Аутономија са једним пуњењем батерија :мин. 500 степеника (за особу тежине 85 кг)

Минимална ширина степеништа: 770 мм

Минималне димензије Л степеница: 980 x 980 мм

Минималне димензије У степеница: 980 x 1700 мм

Максимални угао: 35°

- Гусеничар треба да буде опремљен следећим безбедносним елементима: ручица за механичко покретање у случају испражњености батерија и тастер СТОП на управљачком делу.
- Испоручилац је у обавези да уз гусеничар достави упуство за употребу на српском језику и изврши обуку за коришћење .
- Понудјач уз понуду треба да достави Решење агенције за медицинска средства (АЛИМС) о упису медицинског средства.

Назив и ознака из општег речника набавке: 33196200 уређаји за инвалиде

Процењена вредност јавне набавке износи 1.350.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни подаци о понуђачима:

1.Редни број, датум и час пријема: **1 / 20.11.2017 у 08,35 часова**

Број под којим је понуда заведена: 30/3-7/2017, понуда бр.161/2017 од 13.11.2017.год

Назив и седиште понуђача: „Ортопедија нови живот“ д.о.о., Савски трг 9, Беог

Понуђена цена: 1.349.000,00 динара без ПДВ-а и 1.483.900,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Критеријум је најнижа понуђена цена.

Понуђач којем се додељују уговор:

„Ортопедија нови живот“ д.о.о., Савски трг 9, Београд
Матични број 07892993 , ПИБ 100025109
Рачун број 265-1740310000314-78 Raiffeisen banka

Поука о правном средству:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

за Историјски музеј Србије

Директор



др Душица Бојић